



УТВЕРЖДЕНА

приказом МБДОУ ДС №22 «Колосок»

от 09.01.2023г. №21

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты.

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник)

ОБЯЗАН:

Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;

Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

Сообщить о пожаре по телефону «01» («101» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

Заведующий: 8918-414-71-96;

Старший воспитатель: 8918-990-03-48;

Заведующий хозяйством: 8918-369-49-68

Действовать по инструкции при возникновении пожара.

При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

Осуществить сброс сигнала;

Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.3.2 данной Инструкции;

Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации по телефонам.

О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.